

פרק 15 - מפרט כללי למתקני מיזוג אוויר

מהדורה חמישית – סיוון תשע"א, מאי 2011

דף תיקון מס' 1 – תמוז תשע"ב, יולי 2012

בסעיף 15.00.05 א. - חל שינוי.

להלן תת הסעיף המתוקן :

15.00.05
מדידת
צנרת
א. צנרת פלדה :

1) צינורות פלדה שקוטרם הנומינלי עד "2":

הצינורות יימדדו לפי אורך במטרים בקו הציר, בציון הקוטר, לרבות אורך האבזרים והספחים הנמדדים בנפרד.

מחירי הצינורות יכללו את הספחים ואמצעי הקביעה הדרושים להרכבתם כגון מתלים, קפיצים, בולמי רעידות, מובילים, תמיכות, אוגנים (למעט אוגנים נגדיים הכלולים במחיר הציוד כאמור בסעיף 15.00.24 להלן), מקשרים, קשתות, מעברי קוטר, הסתעפויות, שרוולים, אטימות, טבעות סימון, פעמוני הגנה, זקפי ניקוז ואיוורור, פקקי ניקוז, אמצעים להרכבת אמצעי מדידה ובקרה, פתיחת מעברים וסגירתם וכו' ;

2) צינורות פלדה שקוטרם הנומינלי עולה על "2":

תכולת המחירים כאמור בסעיף 1) לעיל, אולם קשתות, מעברי קוטר, רוכבים והסתעפויות יימדדו בנפרד, בציון הסוג והקוטר. אורכיהם לא ינוכו מהאורך הנמדד של הצינורות וכמפורט להלן :

קשת, מעבר קוטר, או ספח הסתעפות (T) המסופקים כמוצר מושלם של מפעל לייצור ספחים כנ"ל, ושאינם מורכבים ומרותכים מחלקים גזורים, יימדדו לפי הקוטר הגדול ;

קשת, מעבר קוטר, או הסתעפות (T) או הסתעפות מסוג רוכב הבנויים מחיתוך של חלקי צינור והמרותכים יחדיו, במפעל או באתר, יימדדו לפי הקוטר הקטן ;

ספח מסוג רוכב שהינו מוצר מושלם של מפעל ליצור ספחים, יימדד לפי הקוטר הקטן ;

הסתעפות הבנויה מחלק של קשת סטנדרטית, תימדד לפי קשת, בקוטר הקשת ממנה נגזרה ההסתעפות.

3) מדידת אבזרים בכל קוטר שהוא:

מדידת שסתומים, מגופים, משחררי אוויר, מסנני מים, אל-חוזרים, נקודות קבועות ופרקי התפשטות תהיה בנפרד, בציון הסוג והקוטר ולפי יחידות פרט לאותם אבזרים הנכללים ביחידות של ציוד הנמדדות כקומפלטים.

המחיר כולל אוגנים נגדיים או אמצעי חיבור אחרים אורכיהם של האבזרים לא ינוכו מהאורך הנמדד של הצינורות.

דף זה יהווה חלק מהחווה, רק אם יאוזכר ויצורף למסמכי החווה.

מטרת הדף – להנחות המתכנן, בעת הכנת המפרט המיוחד.